



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie

ON-HK.9020.231.2024

21.05.24
EWIK
101

Krotoszyn, dnia 16 maja 2024r.

PGKiM Sp. z o.o. Krotoszyn
SEKRETARIAT

Wpł. 21-05-2024

L.dz. M50/05/2024

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn, pobranych w dniu 7 maja 2024r., w ramach kontroli wewnętrznej zarządzającego wodociągiem w monitoringu grupy A (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w punktach:

Sklep DINO Krotoszyn – ul. Ostrowska nr 122, 63-700 Krotoszyn, Sklep DINO – Krotoszyn ul. Kościuszki nr 13, 63-700 Krotoszyn,

oraz po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr: 24/214/N/887 z dnia 14 maja 2024r., Nr: 24/214/N/888 z dnia 14 maja 2024r., wykonanych w Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, 63-700 Krotoszyn

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn,
zarządzanego przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn**

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 7253234 | 62 7253235
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
hygiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281
BDO 000349291
www.gov.pl/web/psse-krotoszyn
sanepid/SkrytkaESP

Uzasadnienie

W dniu 15 maja 2024r. zarządzający wodociągiem Krotoszyn tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przedstawił sprawozdania z badań jakości wody, próbek pobranych w dniu 7 maja 2024r. w ramach monitoringu grupy A w punktach:

a) Sklep DINO – Krotoszyn ul. Ostrowska nr 122, 63-700 Krotoszyn, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: 24/214/N/887 z dnia 14 maja 2024r. (próbka dobra);

b) Sklep DINO – Krotoszyn ul. Kościuszki nr 13, 63-700 Krotoszyn, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: 24/214/N/888 z dnia 14 maja 2024r. (próbka dobra).

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w w/w punktach wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn spełnia wymagania w zakresie wykonanych badań, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym określone w Tabeli części A; Tabeli 1 i 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
Dominik Wawrzyńczak
Dr n. farm. Dominik Wawrzyńczak

Otrzymuje:

1. Adresat: PGKiM Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn
2. a./a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Krotoszyna
ul. Kołtątaja 7
63-700 Krotoszyn

T.H.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krotoszynie

ON-HK.9020.230.2024

Krotoszyn, dnia 16 maja 2024r.

OCENA JAKOŚCI WODY

21.05.24
ZWI.K.

PGKiM Sp. z o.o. Krotoszyn
SEKRETARIAT

Wpł. 20-05-2024

L.dz. 140/05/2024

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn, pobranych w dniu 23 kwietnia 2024r., w ramach kontroli wewnętrznej zarządzającego wodociągiem w monitoringu grupy B i A (parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne) w punktach:

Siudy Meble Tapicerowane – Nowy Folwark nr 10, 63-700 Krotoszyn, Pieczarkarnia – Krotoszyn ul. Kopieczki nr 63, 63-700 Krotoszyn,

oraz po zapoznaniu się z wynikami badanych parametrów zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr: 24/195/N/853 z dnia 14 maja 2024r., Nr: 24/195/N/854 z dnia 14 maja 2024r., wykonanych w Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie, ul. Słoneczna 35, 63-700 Krotoszyn oraz sprawozdaniami z badań Nr: SB/53309/05/2024 i Nr: SB/53310/05/2024 z dnia 13 maja 2024r., wykonanych w Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn,
zarządzanego przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn**

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 7253234 | 62 7253235
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
hi@iena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281
BDO 000349291
www.gov.pl/web/psse-krotoszyn
sanepid/SkrytkaESP

Uzasadnienie

W dniu 15 maja 2024r. zarządzający wodociągiem Krotoszyn tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przedstawił sprawozdania z badań jakości wody, próbek pobranych w dniu 23 kwietnia 2024r. w ramach monitoringu grupy B i A w punktach:

a) Siudy Meble Tapicerowane – Nowy Folwark nr 10, 63-700 Krotoszyn, sprawozdania z badań jakości wody Nr: 24/195/N/853 z dnia 14 maja 2024r. (próbka dobra), Nr: SB/53309/05/2024 i Nr: SB/53310/05/2024 z dnia 13 maja 2024r. (próbka dobra);

b) Pieczarkarnia – Krotoszyn ul. Kopieczki nr 63, 63-700 Krotoszyn, 63-700 Krotoszyn, sprawozdanie z badań jakości wody Nr: 24/195/N/854 z dnia 14 maja 2024r., (próbka dobra).

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbek wody pobranych w w/w punktach wykazała, iż jakość wody z wodociągu publicznego w Krotoszynie, 63-700 Krotoszyn spełnia wymagania w zakresie wykonanych badań, stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym oraz fizyko-chemicznym określone w Tabeli części A; Tabeli 1 i 2 części C Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
dr n. farm. Dominik Wawrzyńczyk

Otrzymuje:

1. Adresat: PGKiM Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn
2. a./a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Krotoszyna
ul. Kołłątaja 7
63-700 Krotoszyn

T.H.